

תאריך: 25-01-2024

מספר הזמנה: 2448

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול אוקיינוס בע"מ	פרויקט אוקיינוס, רמת ים 50	מיכאל כרמל
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
יניקת עשן מחלל מרכזי	60	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F1	גג	2300	12700
F2	גג	1931	10911
F3	גג	2380	12793
F4	גג	2400	12850
F5	גג	2240	12590
F6	גג	2251	12610
F7	גג	2212	12550
F8	גג	2203	12513
F9	גג	2340	12790

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

הבניין נבנה בשנת 1995



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי