

תאריך: 13-08-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2321

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יס טלוויזיה התקשורת תקשורת	מרלוג יאס מודעיני	יהודה נווה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	9	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מעבדה ומשרדים	קומה 2	9.2	98120
מפוח מחסן	מינוס 1	20.1	49825
מפוח מחסן	2	17.2	35520
מפוח מחסן	2	14.3	31104
מפוח מחסן	2	8.7	18811
מפוח מחסן	2	28.7	44747
מפוח מחסן	2	19.5	42123
מעבדה	2	6.25	47139

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679