

תאריך: -undefined-undefined-

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6143

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניוני מאיה בעמ	הלפיד 6, רמת גן	נועם לוין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
11200	3.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
4	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 בעל 6 מפתחים	מינוס 1	2.6	58500
מפוח 2 בעל 4 מפתחים	מינוס 2	4.5	88100
מפוח 3 בעל 9 מפתחים	מינוס 3	2.6	48670
מפוח 4 בעל 5 מפתחים	מינוס 4	1.9	32140

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679