

תאריך: 12-06-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אסטיט ניהול מבנים	הטורים 1 מגדל שלם	שמחה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	0

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
פינוי עשן בריכה	קומה 2	12	14890
מפוח פינוי עשן עירייה	קומה 1	15.87	56150
מפוח כימקלים	מינוס 4	15	13671
חדר דוודים	2	12.78	23189

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
יש לבצע שילוט למפוחים



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679