

תאריך: 12-02-2024

מספר הזמנה: 2533

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד בית	הבריגדה היהודית 48 נתניה	אבי נידם
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
חניון+מחסנים+לובי. 1800 מ חניון	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2. קומה 1- וגג	0	0	5

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ1	-1	532	2542
מפ2	-1	342	1576
מפ3	-1	321	1411
מפ4	-1	2743	12632
F1	12	365	1215
F1	9	321	1111
F1	6	259	916
F1	3	212	797
איוורור טבעי	-1	סבכות קבועות לכל אורכו של קיר אחורי ופתח מלפנים	סבכות קבועות לכל אורכו של קיר אחורי ופתח מלפנים

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי