

תאריך: 18-07-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 3086

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שוסטר אחזקות	עמוס עוז 3-5-7-9-11	רענן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
9500	4.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
5	2	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח	מינוס 1	3.94	4600
מפוח	מינוס 1	4.12	5150
מפוח	מינוס 1	3.42	3750
מפוח	מינוס 2	3.74	3860
מפוח	מינוס 2	4.35	4750
מפוח	מינוס 2	4.54	4420
מפוח	מינוס 3	3.85	4120
מפוח	מינוס 3	3.53	4050

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679