

תאריך: 20-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אלקטרה ח	וריפון	רוגן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
52	4	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	1	1

ממצאי הבדיקה

לא תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1	מחסן חלפים	0.6	13442
2	מחסן חלפים	4.9	10661
3	מחסן חלפים	4.8	10660

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתנאיו בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

תעלות לא מבודדות נגד אש במחסן



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו