

תאריך: 11-12-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5412

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול	בית מאייר רוטישלד	ישראל
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
44150	3.5	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
2 פתחים 1/50	חניה 57-2	3.1	52300
2 פתחים 1/50	חניה 107 מינוס 3	2.8	46400
2 פתחים 1/50	מינוס 4 חניה 158	2.6	44150
2 פתחים 1/50	מינוס 5	3.8	68700
שני פתחים 2/1	מינוס 5 חניה 234	2.9	58200
שני פתחים 2.1	מינוס 6 חניה 281	2.3	46100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679