

תאריך: 22-02-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5759

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שומר	אשקלון, אוסישקין 6	ולדי דוד
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5140	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	8	0	13

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח 1		13.11	87418
מפרח 2		8.12	99154
מפרח 3		7.11	87150
מפרח 4		8.88	95496
מפרח 5		9.45	61966
מפרח 6		8.34	77419
מפרח 7		8.09	75198
מפרח 8		12.98	91543
מפרח 9		15.59	91654
מפרח 10		12	
מפרח 11		14.54	81643
מפרח 12		12.22	89000
מפרח 13		13	92111

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

המערכת מנותקת יש להחליף רכות



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679