

תאריך: 21-07-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4776

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כיכר המושבה	ככר המושבה-חניון הוד השרון סוקולוב 46	מאיר יעקב

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
16000	4	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	1	0	19

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מרח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il**המערכות שנבדקו**

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
SUF 1.1	מינוס 1	6.2	13000
SUF 1.2	מינוס 1	7	15500
SXF 1.1	מינוס 1	10.3	23000
SXF 1.2	מינוס 1	6.8	22000
SXF 50	מינוס 1	3	70000
SUF 2.1	מינוס 2	5.5	92000
SUF 2.2	מינוס 2	4.5	61000
SUF 2.3	מינוס 2	6.6	37000
SUF 2.4	מינוס 2	8.12	87142
sxf 2.1	מינוס 2	7.33	91438
sxf 2.2	מינוס 2	15.79	76143
sxf 2.3	מינוס 2	13.33	87540
sxf 2.4	מינוס 2	5.99	98621
suf 3.1	מינוס 3	6.66	54170
suf 3.2	מינוס 3	7.32	87254
suf 3.3	מינוס 3	7.21	54190
suf 3.4	מינוס 3	9.36	65180
sxf 3.1	מינוס 3	14	75190
sxf 3.2	מינוס 3	12.99	81437
sxf 3.3	מינוס 3	5.9	59990
sxf 3.4	מינוס 3	19.76	65190
suf 4.1	מינוס 4	15.89	63190
suf 4.2	מינוס 4	16.11	77999
suf 4.3	מינוס 4	18	65190
suf 4.4	מינוס 4	12.11	98376
sxf 4.1	מינוס 4	8.38	76190
sxf 4.2	מינוס 4	13	71311
sxf 4.3	מינוס 4	15	41876
sxf 4.4	מינוס 4	12	66100
suf 5.1	מינוס 5	9.11	51901
suf 5.2	מינוס 5	5.10	71432
suf 5.3	מינוס 5	9.17	90361
suf 5.4	מינוס 5	8.88	41890
sxf 5.1	מינוס 5	4.15	12890
sxf 5.2	מינוס 5	6.90	58509
sxf 5.3	מינוס 5	8.64	34000
sxf 5.4	מינוס 5	10.7	44000





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

