

תאריך: 05-06-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2890

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ימית חניונים	ירושלים של זהב	אמיר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	1	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח חדר בריכה	חניון	5.11	29361
מפרח 3 פינוי עשן	חניון	6.25	85142
מפרח חדר כביסה	חניון	4.25	29617
מפרח חדר משאבות	חניון	9.17	49128
מפרח 1106	חניון	6.87	96172
מפרח 105	חניון	9.47	87169
מפרח 104	מינוס	7.58	93125
	מפרח 103	5.11	81743
מפרח 102	חניון	4.59	63485
מפרח 101	חניון	8.11	98137

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
יש לפנות זבל מחזורי מפרחים



דוח בדיקת מפרחים
מספר מהנדס 44592679