

תאריך: 18-08-2026

שם הבודק: משה ואילן

מספר הבדיקה: 6336

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה,עזרא גבאי 3	יובל בק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	0

• המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

• ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

xxDatexx:תאריך

• המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m3/h)
מפוח 7.9	גג.משוייך למשרדים	21	45700
מפוח 1.10	משרדים.נמצא בגג	10	24600
מפוח 7.10	בניין 7 משרדים	18	42500
מפוח 1	לובי 1	13.5	19500
מפוח 6.9	גג עבור משרדים בניין 6	19	37400
מפוח 6.10	גג משרדים עבור בניין6	18	26000
מפוח 1.9	משרדים בניין 1 מיקום גג	15.5	28000
מפוח לובי	בניין 7	11.6	26000
מפוח לובי 6	בניין 6 גג	10.2	24000

לסיכום

- אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679