

תאריך: 27-03-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4375

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות ניהול מתחמי הריבוע בעמ	ריבוע הכחול הסיבים 47	אלי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1, 6 פתחים	מינוס 1	5.5	55300
מפוח 2, 5 פתחים	מינוס 1	4.3	56400
פתחים 8 מפוח 3	מינוס 2	6.7	65400
פתחי יניקת עשן 6 מפוח 4	מינוס 2	6.9	68100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679