

תאריך: 29-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5432

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
דרך חדשה- ניהול נכסים	ראש העין, מרים הנביאה 15-23	אבי דוד
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
15300	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
3	6	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 1	חניה 341	10.1	15300
מפוח 1	חניה 328	1.4	32100
מפוח 2	חניה 316	3.3	64100
בוסטר 2	מינוס 2 חניה 308	4.2	94100
מפוח 3	חניה 292	3.8	78470
מפוח 4	מינוס 2 חניה 270	10.2	24440
מפוח 5	חניה 272	6.2	13250
בוסטר 3/12	חניה 258	12.2	22300
מפוח 6	חניה 245	3.1	66400
בוסטר 4	חניה 244	34	73140
מפוח 7	חניה 214	3.5	78400
בוסטר 5	חניה 262	11	22170
מפוח 8	חניה 205	10.2	21300
בוסטר 6	חניה 218	12.2	24100
מפוח 9	חניה 47	5.5	12800
מפוח 10	מינוס 2 חניה 218	3.2	28500

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679