

תאריך: 16-03-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4129

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
טי אנד אם ניהול שירותים משולבים	הגימנסיה הריאלית סמילנסקי 22 ראשון לציון	שלמה אברבאנל
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
900	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח בניין א	גג בניין א	9.98	56000
מפוח בניין א	גג בניין א	12.90	78123
מפוח חניון תעלה	מינוס 1	9.90	45879
מפוח חניון	מינוס 2	8.45	67190
מפוח חניון	מינוס 3	6.77	87890
גג בניין חדש	גג	8.59	89121
גג בניין חדש	גג	9.90	91111
גג בניין חדש	גג	8.12	76112
בניין גג	גג	12.78	91890

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מצב מהדקים נורמלי קלוח - בוצע הפעלה דרך גילוי אש



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679