

תאריך: 25-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4961

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול אנטוקולסקי 3 תל אביב	נתון ניהול אנטוקולסקי 3 תל אביב	יוסי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
600	7	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
לובי מחסנים	מינוס 1	15	45390
פוני עשן מסדרון	מינוס 1	8.91	71538
פינוי עשן לובי כניסה	0	6	5180

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679