

תאריך: 10-03-2024

מספר הזמנה: 1112

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אלקטרה	חניון שבס	אלכס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
90	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Exfr3	חניון 1	4.4	2106
Exfr5	2	3.6	1980
פינוי עשן דחבנית	1	2.11	1720

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו