

תאריך: 31-03-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5755

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות השקעות בע"מ-מיי סטר כרמיאל	ראש פינה, סנטר הגליל	נטע טוטיה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	12	8613
מפוח 2	מינוס 1	13.11	9154
מפוח 3	מינוס 1	12.89	9719
מפוח 4	מינוס 1	14	12879
מפוח 5	מינוס 1	15.2	19834
מפוח 6	מינוס 1	16	21764

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679