

תאריך: 17-04-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 2673

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	אומאמי חניון	אורי קרני

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
41600	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איזור	כמות מפותי יניקת עשן
3	4	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
12	ליד לוח חשמל מינוס 1	8.17	45600
11	ליד לוח חשמל מינוס 1	6.72	48119
10	ליד לוח חשמל מינוס 1	8.17	25300
9	ליד לוח חשמל מינוס 1	9.5	42300
8	ליד לוח חשמל מינוס 1	7.6	41250
בוסטר 14	1-	3.72	45320
בוסטר 13	1-	4.1	47210
בוסטר 7	2-	5.1	47820
בוסטר 6	2-	5.5	55100
1	2-	4.7	48250
2	2-	5.3	48210
5	2-	4.8	45600
4	2-	6.5	55250
3	2-	4.21	44850

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679