

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6204

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	אנטיגונוס 11-13 תא	שלומי כלף
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
400	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חדר משאבות	3.3	65000
מפוח תחתון 2	חדר משאבות מינוס 2	3.6	74100
מפוח 3 פתחים	מינוס 1/2 אנטיגונס 13	3.7	84100
מפוח 4	מינוס 1/2 אנגינס 11	4.5	78150

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679