

תאריך: 12-08-2026

שם הבודק: משה ואילן

מספר הבדיקה: 6105

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הייטאור מגדל הגימנסיה	גימנסיה - תל אביב	נת"מ הייטאור אליפלט
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חדר אשפה מישן	3.9	85400
מפוח 2	חדר דחסנית ראשי	6.8	44150
מפוח 3	שוט אשפה גג	3.5	65000
תעלה בעלת 6 מפתחים	מינוס 1 בריכה	5.4	17200
מפוח 5	מחסנים מינוס 1	6.2	20000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679