

תאריך: 25-03-2026

שם הבודק: אילן דאי

מספר הבדיקה: 4290

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח                   | שם פרויקט        | איש קשר     |
|---------------------------|------------------|-------------|
| מודיעין, צלע ההר 47 יח 10 | טרמולין בע"מ     | אליעזר בלוח |
| שטח החניון                | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
| 500                       | 6                | 1           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 1                    |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס | הערות |
|----------------------------------|-------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | תקין  |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | תקין  |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | תקין  |       |
| כיוון סיבוב                      | תקין  |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | תקין  |       |
| תקינות מכנית                     | תקין  |       |

המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום      | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|------------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1  | בתוך המתחם | 8.26               | 78214                     |

**לסיכום**

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679