

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה ואילן

מספר הבדיקה: 6310

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני 8,10,12 רמת השרון	עדי זיו
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
48000	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 49	11.5	4870
מפוח 2	חניה 26	18	7920
מפוח 3	חניה 1	12.8	5200
מפוח 4	חניה 177	22.5	9800
מפוח 5	חניה 177	22	9380
מפוח 6	חניה 161	18.5	8020
מפוח 7	חניה 161	18.8	8270
מפוח 8	חניה 148	23	9988
מפוח 9	חניה 148	13.9	6090

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679