

תאריך: 30-07-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4752

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניוני מאיה	הלפיד 6	נועם לוין

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1300	3.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	4	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	י

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 2 ספיקה ממוצעת 50000 מהירות 6	מפוח 4 מהירות ממוצעת 5.5 ספיקה 45000	מפוח 3 מהירות ממוצעת 4.8 ספיקה ממוצעת 55500	מפוח 1 מהירות ממוצעת 6 ספיקה ממוצעת 60000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679