

תאריך: 28-09-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4604

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קבוצת תכלת	דובדבן 10, קרית אונו	שלומי .
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
11000	35	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 4	מינוס 1	8.22	56000
מפוח 1	מינוס 1	9.43	60000
מפוח מחסנים	מינוס 1	6	25000
מפוח 5	חניה 101	8.5	55109
מפוח	חניה 163	7	81000
מפוח	חניה 139	9	58000
מחסן	מינוס 2	4	4500
מחסון	מינוס 2	4.5	4500

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679