

תאריך: 18-11-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5383

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
: בר און ניהול הרכבת 28 בע"מ	תל אביב, הרכבת 28	רפי קטן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
8424	3	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	3.

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח מס' 1	מינוס 1	17	98110
מפרח מס' 2	מינוס 1 מפרח תעלה עד מינוס 4	16.81	94105
מפרח 3	מינוס 1 מפרח תעלה עד מינוס 4	18.5	94220

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
פליטת המפרחים בקומה 0



דוח בדיקת מפרחים
מספר מהנדס 44592679