

תאריך: 15-09-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3462

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול אנטוקולסקי 3 תל אביב	נתון ניהול אנטוקולסקי בעמ	יוסי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
540	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
ירידה	מינוס	12.5	49325
מפוח 10	מינוס 1	8	34217
מפוח 11	מינוס 1	4.2	79521
מפוח חדר אשפה	מינוס 2	4	85000
מינוס 2	מינוס 2	2.6	54127
מינוס 2	מינוס 2	2.7	57000
מפוח אשפה	מינוס 2	2	38512
מפוח	מינוס 2	4.25	63172
מפוח מינוס 3	מינוס 3	9.25	52395
מינוס 3	מינוס 3 מפוח 5	4.86	86521
מפוח מינוס 3	מינוס 3	9.2	28154
מפוח מינוס 3	3	9.33	50134
מפוח מינוס 3	3	3	63000
מפוח 1	מינוס 3	7	14000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679