

תאריך: 31-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עזרא גבאי 3	יוסי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
.	.	.

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	.	.	.

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מרתף 3 חדר משאבות 4	מינוס 3	4	6531
חדר משאבות 5	מינוס 3	8	4186
מרתף 3 חדר משאבות 6	מינוס 3	5	3189
מרתף 3 חדר טכני	מינוס 3	5	4100
אשכול מחסנים	מינוס 3	4	6153
בניין 1 חדר יא	מינוס 1	5	4176
מחסן a	מינוס 1	7	3176
מחסן c	מינוס 1	3.56	4628
בניין 5 h1	מינוס 1	5	6217
בניין 6 e1	מינוס 1	4	3965
מחסן g	מינוס 1	6.89	7817
בניין 6 חדר אשפה	מינוס 1	4.87	5198
מחסן 5	מינוס 2	4.98	5198
אשכול מחסנים	מינוס 1	4	6140
חדר אשפה 2	מינוס 2	4	3862
מחסן e2,f2,f1,h2	מינוס 1	4	4618

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679