

תאריך: 31-03-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4446

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קרטו אבן יהודה	המייסדים 62	יוסף עידן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4800	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
ווסת מפוח 3.1 ווסת בתקלה	לוח		
ווסת	לוח מפוחים		
ווסת לוח מפוחים 2.2			

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

תוקנו הלקויים שנמצאו בבדיקה (ווסתי תדר הוחלפו לחודשים) המערכת תקינה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679