

תאריך: 19-10-2023

מספר הזמנה: 124

הנדון : בדיקת מפותי פינוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון	הייטק	אבי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
123	3	2

המערכות שנבדקו

7	כמות מפותי יניקת עשן
4	כמות מפותי איוורור
8	כמות מפותי בוסטר
2	לוחות חשמל

ממצאי הבדיקה

כן	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
כן	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
כן	הפעלה מפאנל כבאים
כן	כיוון סיבוב
כן	כמויות החלפת אוויר בחניון
כן	תקינות מכנית

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
דוח מצויין

דוח בדיקת מפותים
מספר מהנדס 44592679

שם מפותח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F1	1	123	46
F2	1	254	625