

תאריך: 02-05-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2820

הנדון : דוח בדיקת מפותח הוצאת עשן / מפותח בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון כהונים	חניון כהונים	אלי דורי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2100	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותח בוסטר	כמות מפותח איורור	כמות מפותח יניקת עשן
1	0	0	1

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח 1 קומה מינוס 1	מינוס 1	8.95	51680
מפרח 1	4 חלונות מינוס 1	6.58	15698
4 תעלות מינוס 2	מינוס 2	3.96	16473

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים
מספר מהנדס 44592679