

תאריך: 04-04-2024

מספר הזמנה: 2696

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות ניהול	רצוע הכחול	צביקה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2668	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
פתח תעלה 3 יחידות מפוח 1	1	4.82	7552
מפוח 2. 3 פתחי יניקת עשן	1	3.67	9150
מפוח 7 3 פתחי יניקת עשן	2	4.22	5150
מפוח 4 פתחי יניקת עשן 8	2	3.29	6170

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהנחיון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו