

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6297

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון מגדל המאה בע"מ	חניון המאה, אבן גבירול 124 ת"א	חלי אמר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	שופרסל קומת קרקע	2.5	48400
מפוח 2	מדרגות מערב	3.3	54800
מפוח 3	לובי	5.3	45000
מפוח 4	סטודיו c	2.7	57400
מפוח 5	סטודיו c	3.6	51200
	לא ידוע		
מפוח 6	סופר פארם	5.2	47600

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679