

תאריך: 30-10-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5205

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יוסף לפיד 1 נתניה	ועד יוסף לפיד 1 נתניה	ניב אמיתי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	3000

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	12	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	3.8	82000
מפוח 2	מינוס 1	8.7	19000
מפוח 3	מינוס 2	3.1	50000
מפוח 4	מינוס 2	9	20000
בוסטר 1	מינוס 1	12	3000
בוסטר 2	מינוס 1	11.9	8654
בוסטר 3	מינוס 1	12	12000
בוסטר 4	מינוס 1	11.87	13000
בוסטר 5	מינוס 1	12.09	12000
בוסטר 6	מינוס 2	11.98	12987
בוסטר 7	מינוס 2	10.78	13412
בוסטר 8	מינוס 2	11	12908
בוסטר 9	מינוס 2	13	12186
בוסטר 10	מינוס 2	11	12739
בוסטר	מינוס 2	11	13111

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679