

תאריך: 25-12-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2987

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת אש	עופרה חזה 1-3/סשה ארגוב 4 רעננה	איציק ביסה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
14000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	6	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Sp10	מינוס 1	12.78	71934
Sp12	מינוס 1	9.45	67914
Sp12	מינוס 1	8.67	79154
Sp13	מינוס 1	14.54	71900
Sp14	מינוס 1	6.78	14000
Sp15	מינוס 1	15	69000
Lil16 מחסנים	מינוס 1	4.18	3781
Lh מסנים	מינוס 1	4.78	4197
מפרח מחסנים	מינוס 1	3.29	3751
מפרח מחסנים	מינוס 1	3.14	2821

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679