

תאריך: 20-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5886

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל בליליוס סנטר בע"מ	מרכז בלילי גדרה	אלון יפת
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	3

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 10 מינוס 1	2.9	62300
פתח 1.5/2 מטר	מינוס 1 חניה 33	2.1	47400
מפוח 2	חניה 59 גלריה	5.7	13700
מפוח 3	חניה 60 גלריה	6.2	14300
פתח אוויר טבעי	גודל 6/3		

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679