

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2151

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת ניהול בעמ	עפרה חזה 1-3 סשה ארגוב 4	איציק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1700	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F10	-1	1425	7322
F12	-1	2360	14048
F13	-1	2012	11672
F14	-1	2644	14543
F15	-1	1195	6591
F11	-1	2297	12683

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי