

תאריך: 12-09-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3171

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד נחשול 2-4 ראש העין	נחשול 2-4 ראש העין	אלכסנדרה ריאבוב

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3420	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	6.89	78129
מפוח 2	מינוס 1	7.90	69291
מפוח 3	מינוס 1	4.55	90175
מפוח 4	מינוס 1	6.88	58111
מפוח 5	מינוס 1	7.12	55111
מפוח 6	מינוס 2	4.90	54210
מפוח 7	מינוס 2	8.88	67999
מפוח 8	מינוס 2	7.34	89345
מפוח 9	מינוס 2	6.23	73947
מפוח 10	מינוס 2	5.01	71088

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679