

תאריך: 30-03-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 11111

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד הבית שמי יצחק 10 שמי יצחק 10	ועד הבית שמי יצחק 10 שמי יצחק 10	גד

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4800	3.7	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 חניה 6 סה"כ 5 פתחים	מינוס 1	13.78	67129
מפוח 2	מינוס 1	13.78	45719
מפוח 3	מינוס 1	6.89	34189
מפוח 4	מינוס 1	12.89	45120
מפוח 5	מינוס 1	14.78	27890
מפוח מחסנים 3 פתחים	מינוס 1	6.78	45189
מפוח מחסנים	מינוס 1	7.89	56189

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679