

תאריך: 12-03-2024

מספר הזמנה: 2612

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן	חניון משותף משה לוי 13 רמלה	יניב
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2200	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	4	9

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	1-	11.23	19250
מפוח 2	1-	9.62	14150
מפוח 3	1-	4.62	7150
מפוח 4	1	5.21	4150
מפוח 5	2-	3.14	4442
מפוח 6	2-	11.01	12150
מפוח 7	2-	10.1	13150
מפוח 8	2-	7.14	10050
מפוח 9	2-	4.22	5150
מפוחי איזורור הכנסת אוויר נקי	1+2	5.2	2250

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי