

תאריך: 31-12-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל מגדלי נאמן 4-12	מגדלי נאמן 4-12 ת"א	נילי חסון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
6750	3.2	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	9.63	45812
מפוח 2	מינוס 2	6.92	69172
מפוח 3	מינוס 1	8.96	45217
מפוח 4	מינוס 1	9.11	54793
מפוח 5	מינוס 1	8.41	88172
מפוח 6	מינוס 1	7.25	88632
מפוח 6	מינוס 1	6.89	53914
מפוח 7	מינוס 1	9.25	61725
מפוח 8	מינוס 1	9.25	89173
מפוח 9	מינוס 1	4.85	58172
מפוח 10	מינוס 1	9.7	57139

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לבצע ניקיון בחדרי מפוחים ולתקן מנעול דלת



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679