

תאריך: 12-02-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4129

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול ז'בוטינסקי 62 ת"א	תל אביב יפו, ז'בוטינסקי 62 - אסותא וילג' דיירים	יניב סספורטס

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
15000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
3	0	17	0

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
שם מפוח L11 חניון דיירים	מינוס 2	17.89	59000
שם מפוח L8 חניון דיירים	מינוס 2	18.33	67111
שם מפוח L5 חניון דיירים	מינוס 2	19.00	69010
שם מפוח L1 חניון דיירים	מינוס 2	16.23	85431
מפוח L6 חניון דיירים	מינוס 3	12.76	77623
מפוח L4 חניון דיירים	מינוס 3	19.78	78911
מפוח L2 חניון דיירים	מינוס 3	15	79941
מפוח L12 חניון דיירים	מינוס 3	16.89	88111
מפוח L7 חניון דיירים	מינוס 3	11	70911
מפוח L10 חניון דיירים	מינוס 4	15	90911
מפוח L14 חניון דיירים	מינוס 4	19.87	87444

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

המערכת הופעלה בפנל כבאים לובי שומר



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679