

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2927

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קבוצת תכלת	אתרוג 38-42, שוהם	שלומי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	6	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1	ליד חנייה 117	9.52	47220
2	חניה 153	7.42	41110
3	חניה 132	9.15	82104

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוח 212 תקול מגרש 145..להוסיף שילוט לכל מפוח ..



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679