

תאריך: 12-02-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4129

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול ז'בוטינסקי 62 ת"א	תל אביב יפו, ז'בוטינסקי 62 - אסותא וילג' חניון ציבורי	יניב סספורטס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
15000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
3	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח L14 חניון ציבורי	מינוס 4	12.99	67911
מפוח L10 חניון ציבורי	מינוס 4	17.90	86119
מפוח L8 חניון ציבורי	מינוס 4	19	91666
מפוח L6 חניון ציבורי	מינוס 4	17.83	89178
מפוח L4 חניון ציבורי	מינוס 4	16.66	76078
מפוח L2 חניון ציבורי	מינוס 4	15.00	71111
מפוח LA1 חניון ציבורי	מינוס 3	12.00	73561
מפוח LA2 חניון ציבורי	מינוס 3	19.00	98609
מפוח LA3 חניון ציבורי	מינוס 3		91768
מפוח חניון ציבורי	מינוס 2	14.00	77777
מפוח חניון ציבורי	מינוס 2		54100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679