

תאריך: 18-11-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5400

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אולמי אגאדיר	אולמי אגאדיר טירה, המשולש	דאוד אבדלאוי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1500	5.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מס' 1	גג	15	96115
מס' 2	גג	12.5	78992

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

קיימים 2 תעלות פינוי עשן המחוברים למפוחים הממוקמים על גג הבנין נמצאו תקינים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679