

תאריך: 10-03-2024

מספר הזמנה: אפי

**הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון**

| שם לקוח    | שם פרויקט        | איש קשר     |
|------------|------------------|-------------|
| אלקטרה     | בית משפט חדרה    | אלכס        |
| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
| 150        | 4.5              | 4           |

**המערכות שנבדקו**

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור       | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 1          | 0                | פתח טבעי 27 מטר כל קומה | 4                    |

**ממצאי הבדיקה**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| תקין | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
| תקין | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
| תקין | הפעלה מפאנל כבאים                |
| תקין | כיוון סיבוב                      |
| תקין | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
| תקין | תקינות מכנית                     |

[המערכות שנבדקו](#)

| שם מפוח | מיקום | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| ExfR2   |       |                    |                           |

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק 1112