

תאריך: 12-05-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5725

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול בנייני קרסו	תל אביב, יד חרוצים 12	קובי יעקב
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
תקלה פנל כבאים לא עובד. התראת אש לא מפעילה מפרחים.			

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

תקלה פנל כבאים לא מפעיל מפרחים. ובשעת התראת אש מפרחים לא נכנסים לעבודה.



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679