

תאריך: 30-07-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 1111

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני 12-10-8הוד השרון	עדי זיו

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
320	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חנייה 2	16.5	35611
מפוח 2	חנייה 26	15.1	29823
מפוח 3	חנייה 48	12.1	28712
מפוח 4/5	חנייה 176	10.1	24687
מפוח 6/7	חנייה 161	10.5	26475
מפוח 7/8	חנייה 148	12.2	28920

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679