

תאריך: 03-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4397

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שאול המלך 1 תל אביב - תל אביב, שאול המלך, 1	שאול המלך 1 תל אביב	כפיר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
21000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	0

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח exf-5	מינוס 1 חניה 50 א מחובר לתעלה	14.89	87180
מפוח חניה 4	יציאה חניה 50 א	9.76	69150
מפוח פיר	מינוס 1 חניה 26	5.89	97150
מפוח exf-1	מינוס 3 מחסנים	9.75	87189
תעלה	מינוס 2	2.78	58209
תעלה	מינוס 3	6.70	58160
מפוח תעלה	מינוס 3	5.67	61490

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679