

תאריך: 23-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4312

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וואסט ניהול	ילדי טהרן	תומר לוי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
250	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	2	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח בוסטר e8	מינוס 1	2.85	12584
מפוח עשן 5	מינוס 1 חניה 25	5.96	25637
מפוח 4	חניה 35	2.85	42518
מפוח 7 בוסטר	חניה 42	3.94	5627
מפוח 9 בוסטר	מינוס 1	4.13	26874
מפוח 2	מינוס 1 חניה 64	4.93	35147

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679